

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/7/24 0:00	184,36	156,11	28,25	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 1:00	173,91	147,37	26,54	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 2:00	165,23	136,60	28,63	0,00	1			1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 3:00	159,21	131,92	27,29	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
21/7/24 4:00	155,44	131,26	24,17	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
21/7/24 5:00	155,98	130,99	24,99	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
21/7/24 6:00	158,41	130,95	27,00	0,46	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
21/7/24 7:00	171,27	139,56	27,74	3,96	1			1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 8:00	185,54	151,47	25,74	8,33	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 9:00	198,11	161,23	23,85	13,02	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 10:00	206,24	166,72	23,16	16,36	1			1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 11:00	207,39	167,78	21,21	18,40	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 12:00	210,29	172,16	19,07	19,06	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 13:00	212,18	173,12	20,54	18,52	1			1		1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 14:00	217,54	177,83	20,77	18,94	1			1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 15:00	217,24	175,10	24,42	17,72	1			1		1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 16:00	219,09	177,87	25,47	15,75	1			1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 17:00	220,69	182,48	25,38	12,84	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 18:00	221,54	188,34	25,42	7,79	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 19:00	215,69	188,92	24,54	2,23	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 20:00	209,53	182,55	26,94	0,04	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 21:00	204,51	178,65	25,85	0,00	1	1		1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 22:00	195,75	169,77	25,98	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
21/7/24 23:00	184,98	158,77	26,20	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. ATM 2 μειωμένη ικανότητα στα 10 MW (20:20 - 24:00)