

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 19/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	6,41	5,71	0,70	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	6,17	5,45	0,72	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99	
	02:00	5,79	5,18	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	03:00	5,53	4,95	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
	04:00	5,28	4,76	0,51	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	05:00	5,07	4,54	0,52	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	06:00	4,88	4,31	0,56	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	07:00	4,71	4,15	0,56	0,00	1		1						1	0,99	0,99	
	08:00	5,16	4,60	0,56	0,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	09:00	5,61	5,01	0,61	0,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	10:00	5,88	5,33	0,55	0,00	1		1						1	2	0,99	0,99
	11:00	5,91	5,36	0,55	0,00	1		1						1	2	0,99	0,99
	12:00	6,30	5,74	0,56	0,00	1		1						1	2	0,99	0,99
	13:00	5,59	5,05	0,54	0,00	1		1						1	1	0,99	0,99
	14:00	5,37	4,76	0,61	0,00	1		1						1		0,99	0,99
	15:00	6,58	5,99	0,59	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	16:00	6,59	5,97	0,61	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	17:00	6,52	5,91	0,61	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
	18:00	6,56	5,96	0,60	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99
19:00	6,44	5,87	0,57	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99	
20:00	6,37	5,67	0,69	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99	
21:00	6,44	5,76	0,68	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99	
22:00	6,74	6,09	0,64	0,01	1		1				1		1		0,99	0,99	
23:00	6,65	5,99	0,66	0,00	1		1				1		1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης