

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 20/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	6,46	5,75	0,68	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	6,12	5,40	0,71	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,88	5,24	0,64	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,59	4,96	0,62	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	5,30	4,71	0,58	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	5,12	4,59	0,53	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,96	4,40	0,55	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,76	4,19	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	4,90	4,33	0,56	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	09:00	5,17	4,59	0,58	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	10:00	5,43	4,92	0,50	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	11:00	5,72	5,20	0,50	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	12:00	6,01	5,53	0,47	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	13:00	6,26	5,81	0,45	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	6,48	5,94	0,55	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	6,65	5,94	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,77	5,82	0,77	0,18	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,52	5,70	0,74	0,08	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,42	5,72	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
19:00	6,28	5,50	0,78	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
20:00	6,07	5,22	0,86	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
21:00	6,09	5,33	0,76	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
22:00	6,33	5,67	0,66	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
23:00	6,14	5,57	0,57	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στον ΥΒΣ το διάστημα μεταξύ 16:00-18:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης