

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 21/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	5,96	5,44	0,52	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	01:00	5,76	5,36	0,39	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	02:00	5,59	5,17	0,42	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
	03:00	5,43	4,95	0,47	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	04:00	5,14	4,73	0,41	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	05:00	4,96	4,55	0,40	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	06:00	4,78	4,32	0,45	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	07:00	4,59	3,98	0,61	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
	08:00	5,76	5,02	0,74	0,00	1		1						1	2	0,99	0,99
	09:00	5,26	4,52	0,74	0,00	1		1							2	0,99	0,99
	10:00	5,12	4,51	0,61	0,00	1		1			1				2	0,99	0,99
	11:00	5,38	5,01	0,38	0,00	1		1			1				2	0,99	0,99
	12:00	5,43	5,23	0,21	0,00	1		1			1				2	0,99	0,99
	13:00	5,66	5,57	0,09	0,00	1		1			1				2	0,99	0,99
	14:00	5,02	4,99	0,03	0,00	1		1			1			1		0,99	0,99
	15:00	6,06	5,94	0,12	0,00	1		1			1			1		0,99	0,99
	16:00	5,94	5,70	0,24	0,00	1		1			1	1	1			0,99	0,99
	17:00	5,73	5,38	0,35	0,00	1		1					1	1		0,99	0,99
	18:00	5,71	5,30	0,41	0,00	1		1			1	1	1			0,99	0,99
19:00	5,67	5,05	0,61	0,00	1		1			1		1			0,99	0,99	
20:00	5,56	4,85	0,72	0,00	1		1						1		0,99	0,99	
21:00	5,62	4,91	0,72	0,00	1		1						1		0,99	0,99	
22:00	5,97	5,49	0,49	0,00	1		1			1			1		0,99	0,99	
23:00	5,89	5,50	0,38	0,00	1		1			1			1		0,48	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης