| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 1,100 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Η/Ζ |
| Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 26,98 | 19,95 | 7,02 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 01:00 | 25,51 | 18,13 | 7,38 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 02:00 | 23,43 | 15,63 | 7,80 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 03:00 | 22,95 | 14,92 | 8,03 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 04:00 | 22,13 | 14,38 | 7,74 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 05:00 | 21,89 | 14,44 | 7,45 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 06:00 | 22,54 | 15,09 | 7,45 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 07:00 | 23,42 | 16,07 | 7,35 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 08:00 | 26,23 | 18,84 | 7,39 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 09:00 | 28,34 | 20,99 | 7,35 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 10:00 | 29,70 | 22,51 | 7,19 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 11:00 | 30,37 | 23,40 | 6,98 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 12:00 | 30,57 | 23,61 | 6,96 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 13:00 | 30,53 | 23,07 | 7,46 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 14:00 | 30,34 | 22,38 | 7,96 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 15:00 | 30,21 | 22,08 | 8,13 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 16:00 | 30,38 | 22,12 | 8,26 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 17:00 | 31,01 | 22,67 | 8,34 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 18:00 | 32,78 | 24,56 | 8,22 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 19:00 | 32,91 | 24,82 | 8,09 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 20:00 | 33,02 | 25,10 | 7,93 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 21:00 | 32,22 | 24,56 | 7,66 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 22:00 | 31,54 | 24,13 | 7,41 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | 23:00 | 28,25 | 20,96 | 7,29 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης