

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/7/24 0:00	172,40	149,36	23,03	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 1:00	162,38	141,64	20,73	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1		47,48	47,36
22/7/24 2:00	154,56	131,21	23,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,52	48,51
22/7/24 3:00	149,54	124,28	25,26	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,54
22/7/24 4:00	147,07	119,34	27,73	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,37	48,29
22/7/24 5:00	148,43	119,98	28,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55
22/7/24 6:00	152,71	128,65	23,66	0,41	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
22/7/24 7:00	169,77	145,00	21,09	3,68	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
22/7/24 8:00	190,80	162,27	20,64	7,88	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
22/7/24 9:00	208,45	178,28	17,86	12,31	1	1		1		1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 10:00	217,44	185,00	16,05	16,38	1	1		1		1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 11:00	219,49	186,08	15,36	18,05	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 12:00	225,21	190,35	15,93	18,93	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 13:00	232,26	194,44	18,61	19,21	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 14:00	235,85	195,79	21,31	18,75	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 15:00	233,76	194,33	21,86	17,56	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 16:00	233,83	196,00	22,29	15,54	1	1		1		1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 17:00	235,40	200,77	22,03	12,60	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 18:00	236,14	204,03	23,46	8,64	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 19:00	229,02	197,16	28,03	3,83	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 20:00	224,14	196,08	26,33	1,74	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
22/7/24 21:00	215,75	188,62	26,34	0,80	1	1		1	1	1	1			1		13	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
22/7/24 22:00	204,16	178,65	25,51	0,00	1	1		1	1	1	1			1		4	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
22/7/24 23:00	191,54	164,84	26,69	0,00	1	1		1	1	1	1			1		0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις