



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 22/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,62	5,17	0,45	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,38	5,08	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,08	4,79	0,29	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,80	4,54	0,27	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	4,53	4,31	0,22	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,40	4,20	0,19	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	06:00	4,30	3,99	0,29	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	07:00	4,15	3,95	0,19	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,41	4,23	0,18	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	09:00	4,79	4,54	0,24	0,01	1		1				1	1		0,99	0,99
	10:00	5,23	5,01	0,21	0,01			1				1	1	1	0,99	0,99
	11:00	5,44	5,19	0,25	0,00			1				1	1	1	0,99	0,99
	12:00	5,70	5,45	0,24	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99
	13:00	6,01	5,78	0,22	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99
	14:00	6,25	6,04	0,21	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99
	15:00	6,33	6,08	0,24	0,01	1		1				1	0,01	1	0,99	0,99
	16:00	6,28	5,99	0,28	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	17:00	6,26	5,82	0,45	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	18:00	6,06	5,45	0,61	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	19:00	5,88	5,31	0,57	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99
20:00	5,84	5,11	0,72	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99	
21:00	5,86	5,11	0,74	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99	
22:00	6,37	5,59	0,78	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99	
23:00	6,15	5,36	0,78	0,01	1		1				1		1	0,99	0,99	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης