

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	43,95	37,28	6,67			1	1	1	1	1				
	01:00	41,15	33,79	7,36			1	1	1	1	1				
	02:00	38,59	31,12	7,47			1	1	1	1	1				
	03:00	36,68	28,40	8,28			1	1	1		1				
	04:00	35,22	28,44	6,78			1	1	1		1				
	05:00	34,45	30,27	4,18			1	1	1		1				
	06:00	34,95	30,39	4,56			1	1	1		1				
	07:00	37,37	32,17	5,19			1	1	1	1	1				
	08:00	40,53	35,62	4,91			1	1	1	1	1				
	09:00	44,64	38,95	5,68		1	1	1	1	1	1				
	10:00	48,80	41,46	7,34		1	1	1	1	1	1				1
	11:00	52,15	42,80	9,35		1	1	1	1	1	1				3
	12:00	53,94	42,58	11,36		1	1	1	1	1	1				3
	13:00	54,26	42,13	12,13		1	1	1	1	1	1				3
	14:00	53,93	41,82	12,10		1	1	1	1	1	1				3
	15:00	52,94	41,34	11,59		1	1	1	1	1	1				3
	16:00	53,27	43,70	9,57		1	1	1	1	1	1				4
	17:00	53,21	43,46	9,74		1	1	1	1	1	1				5
	18:00	54,19	44,64	9,55		1	1	1	1	1	1				6
	19:00	54,46	45,57	8,88		1	1	1	1	1	1				8
	20:00	52,15	44,08	8,06		1	1	1	1	1	1				7
	21:00	50,44	43,21	7,23		1	1	1	1	1	1				7
	22:00	48,10	41,65	6,45		1	1	1	1	1	1				4
	23:00	45,05	40,93	4,12		1	1	1	1	1	1				3

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης