

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | Τρίτη 16/7/2024 | | | | | | |
|----------------|----------------|---|-----|----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----------|----|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 7,3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 10,5 | 8,5 | 1 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x50) | |
| Τρίτη | 16/07/24 0:00 | 47,69 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| | 16/07/24 1:00 | 43,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| | 16/07/24 2:00 | 41,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| | 16/07/24 3:00 | 40,55 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| | 16/07/24 4:00 | 39,51 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| | 16/07/24 5:00 | 40,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| | 16/07/24 6:00 | 41,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| | 16/07/24 7:00 | 48,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| | 16/07/24 8:00 | 51,38 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 23 |
| | 16/07/24 9:00 | 55,49 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 29 |
| | 16/07/24 10:00 | 56,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 27 |
| | 16/07/24 11:00 | 57,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 27 |
| | 16/07/24 12:00 | 58,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 27 |
| | 16/07/24 13:00 | 58,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 29 |
| | 16/07/24 14:00 | 58,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 29 |
| | 16/07/24 15:00 | 60,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 31 |
| | 16/07/24 16:00 | 59,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 30 |
| | 16/07/24 17:00 | 58,96 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 29 |
| | 16/07/24 18:00 | 59,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 30 |
| | 16/07/24 19:00 | 59,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 30 |
| 16/07/24 20:00 | 58,26 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 30 | |
| 16/07/24 21:00 | 54,74 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 23 | |
| 16/07/24 22:00 | 53,59 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 23 | |
| 16/07/24 23:00 | 53,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 23 | |

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.