

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 20/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Σάββατο	20/07/24 0:00	53,17	1	1	1	1		1	1	1	16
	20/07/24 1:00	50,18	1	1	1	1		1	1	1	11
	20/07/24 2:00	48,48	1	1	1	1		1	1	1	11
	20/07/24 3:00	44,95	1	1	1	1		1	1	1	9
	20/07/24 4:00	43,58	1	1	1	1		1	1	1	9
	20/07/24 5:00	45,38	1	1	1	1		1	1	1	12
	20/07/24 6:00	45,95	1	1	1	1		1	1	1	13
	20/07/24 7:00	51,16	1	1	1	1		1	1	1	20
	20/07/24 8:00	53,09	1	1	1	1		1	1	1	21
	20/07/24 9:00	60,68	1	1	1	1		1	1	1	27
	20/07/24 10:00	60,47	1	1	1	1		1	1	1	26
	20/07/24 11:00	63,57	1	1	1	1		1	1	1	29
	20/07/24 12:00	64,64	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 13:00	67,01	1	1	1	1		1	1	1	32
	20/07/24 14:00	65,23	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 15:00	63,63	1	1	1	1		1	1	1	30
	20/07/24 16:00	63,94	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 17:00	63,77	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 18:00	64,13	1	1	1	1		1	1	1	31
	20/07/24 19:00	61,93	1	1	1	1		1	1	1	29
20/07/24 20:00	61,03	1	1	1	1		1	1	1	30	
20/07/24 21:00	60,43	1	1	1	1		1	1	1	26	
20/07/24 22:00	58,93	1	1	1	1		1	1	1	25	
20/07/24 23:00	56,31	1	1	1	1		1	1	1	20	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.