

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 23/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τρίτη	23/07/24 0:00	50,86	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	23/07/24 1:00	47,08	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 2:00	45,66	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 3:00	42,52	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	23/07/24 4:00	42,47	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	23/07/24 5:00	43,87	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/24 6:00	47,65	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	23/07/24 7:00	51,61	1	1	1	1		1	1	1	21
	23/07/24 8:00	57,17	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	23/07/24 9:00	62,30	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 10:00	62,85	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 11:00	64,36	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 12:00	66,39	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 13:00	65,90	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	23/07/24 14:00	65,45	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	23/07/24 15:00	65,62	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	23/07/24 16:00	65,68	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 17:00	65,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/24 18:00	65,14	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	23/07/24 19:00	64,05	1	1	1	1	1	1	1	1	29
23/07/24 20:00	64,59	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
23/07/24 21:00	64,65	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
23/07/24 22:00	60,09	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
23/07/24 23:00	55,51	1	1	1	1	1	1	1	1	19	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.