

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------|-------|---------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 0,800 | 1,000 | | |
| R P E H | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x12) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 8,59 | 8,03 | 0,57 | 1 | 1 | | | 1 | 0,92 | 0,95 |
| | 01:00 | 7,94 | 7,59 | 0,35 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 02:00 | 7,52 | 7,40 | 0,12 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 03:00 | 7,19 | 7,08 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 04:00 | 7,06 | 6,94 | 0,12 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 05:00 | 6,96 | 6,85 | 0,11 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 06:00 | 7,12 | 6,97 | 0,15 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07:00 | 7,79 | 7,55 | 0,24 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 08:00 | 8,43 | 8,29 | 0,14 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 8,89 | 8,72 | 0,17 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 10:00 | 8,80 | 8,60 | 0,20 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 11:00 | 8,95 | 8,78 | 0,17 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 12:00 | 9,19 | 8,91 | 0,28 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 13:00 | 9,58 | 9,23 | 0,35 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 14:00 | 9,62 | 9,17 | 0,44 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 15:00 | 9,34 | 8,88 | 0,46 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 9,25 | 8,66 | 0,59 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 9,40 | 8,81 | 0,59 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 9,92 | 9,18 | 0,74 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 10,11 | 9,39 | 0,72 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 9,99 | 9,23 | 0,76 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 9,99 | 9,15 | 0,84 | 1 | 1 | | | 3 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 9,45 | 8,72 | 0,73 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 8,86 | 8,22 | 0,64 | 1 | 1 | | | 2 | 0,95 | 0,95 |

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3 MW μισθωμένης ισχύος.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |