

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024			00:00	3,77	2,68	1,09	1	1	1		1				1,20	1,20
			01:00	3,45	2,53	0,92	1	1	1		1				1,18	1,17
			02:00	3,22	2,39	0,83	1	1	1		1				1,01	0,99
			03:00	3,07	2,24	0,84	1	1	1		1				0,87	0,89
			04:00	2,97	2,11	0,86	1	1	1						1,04	1,04
			05:00	2,87	1,92	0,95	1	1	1						1,01	1,01
			06:00	2,83	2,00	0,83	1	1	1						0,99	0,99
			07:00	3,05	2,02	1,02	1	1	1						1,06	1,06
			08:00	3,27	2,20	1,07	1	1	1						1,14	1,14
			09:00	3,57	2,64	0,93	1	1	1					1	1,20	1,20
			10:00	3,96	2,87	1,09	1	1	1					1	1,20	1,20
			11:00	4,08	2,98	1,10	1	1	1					1	1,20	1,20
			12:00	4,13	3,10	1,03	1	1	1					1	1,20	1,20
			13:00	4,33	3,25	1,07	1	1	1					1	1,20	1,20
			14:00	4,24	3,31	0,93	1	1	1					1	1,20	1,20
			15:00	4,11	3,03	1,08	1	1	1					1	1,20	1,20
			16:00	4,01	2,89	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
			17:00	4,18	3,06	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
			18:00	4,29	3,16	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
			19:00	4,34	3,22	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
			20:00	4,37	3,24	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
			21:00	4,49	3,37	1,12	1	1	1				1		1,19	1,19
			22:00	4,35	3,25	1,11	1	1				1	1		1,20	1,20
			23:00	4,08	3,02	1,06	1	1				1	1		1,20	1,20

Στον ΤΣΠ βρίσκεται 1 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης