

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	4,84	3,79	1,05	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	01:00	4,55	3,49	1,06	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	02:00	4,36	3,46	0,90	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	03:00	4,21	3,79	0,42	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	04:00	4,04	3,57	0,47	1	1	1		1	1			1,19	1,18	
	05:00	3,89	3,26	0,63	1	1	1		1	1			1,10	1,09	
	06:00	3,77	2,95	0,82	1	1	1		1				1,11	1,15	
	07:00	3,91	3,14	0,77	1	1	1		1				1,20	1,20	
	08:00	4,21	3,30	0,91	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	09:00	4,53	3,84	0,69	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	10:00	4,71	4,14	0,57	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	11:00	4,80	4,32	0,48	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	12:00	4,90	4,26	0,64	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	13:00	5,01	4,38	0,63	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	14:00	5,01	4,37	0,64	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	15:00	4,88	4,54	0,34	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	16:00	4,80	4,24	0,56	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	17:00	4,84	4,32	0,51	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	18:00	4,93	4,54	0,40	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	19:00	5,09	4,87	0,21	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20	
20:00	5,14	4,97	0,17	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20		
21:00	5,18	4,85	0,33	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20		
22:00	5,11	4,85	0,25	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20		
23:00	4,97	4,68	0,29	1	1	1	1	1	1			1,19	1,19		

Στον ΤΣΠ βρίσκεται 1 MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης