

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK
23/7/24 0:00	178,88	149,68	29,19	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 1:00	167,90	138,95	28,95	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 2:00	159,58	131,37	28,21	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 3:00	154,09	125,75	28,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 4:00	151,01	124,50	26,51	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
23/7/24 5:00	152,30	129,87	22,42	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 6:00	156,95	136,14	20,40	0,41	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
23/7/24 7:00	175,68	151,55	20,33	3,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 8:00	196,70	164,96	22,58	9,15	1	1		1	1	1	1					5	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 9:00	212,01	177,26	22,16	12,59	1	1		1	1	1	1					18	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 10:00	219,61	182,04	21,69	15,88	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 11:00	222,80	181,42	23,22	18,16	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 12:00	227,73	185,78	22,92	19,02	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 13:00	235,11	192,29	23,56	19,26	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 14:00	237,43	195,94	22,60	18,90	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 15:00	234,22	198,48	18,26	17,49	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 16:00	234,33	201,59	17,20	15,53	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 17:00	236,96	205,60	19,12	12,24	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 18:00	238,36	207,61	22,85	7,90	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 19:00	231,17	204,75	24,09	2,33	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 20:00	224,61	196,76	27,82	0,03	1	1		1	1	1	1		1			14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 21:00	217,86	190,31	27,55	0,00	1	1		1	1	1	1		1			6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 22:00	206,88	181,15	25,73	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/7/24 23:00	195,51	168,79	26,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις