

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 23/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	6,00	5,20	0,80	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,74	5,04	0,71	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,47	4,94	0,53	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	5,14	4,88	0,25	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,86	4,45	0,41	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,66	4,19	0,46	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	06:00	4,51	4,13	0,37	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	07:00	4,42	3,92	0,50	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	08:00	5,73	5,20	0,53	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	09:00	5,11	4,51	0,60	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,45	4,89	0,56	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	5,81	5,12	0,69	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,99	5,38	0,61	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,14	4,28	0,65	0,21	1		1					1		0,99	0,99
	14:00	5,29	4,68	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	15:00	6,52	5,81	0,71	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	6,50	5,70	0,80	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	6,45	5,69	0,75	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	6,67	5,49	0,86	0,32	1		1			1		1		0,99	0,99
	19:00	6,68	5,15	0,72	0,80	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	6,28	4,47	0,81	1,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	6,14	4,37	0,76	1,01	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	6,48	4,67	0,80	1,01	1		1					1		0,99	0,99
	23:00	6,04	4,60	0,71	0,73	1		1					1		0,99	0,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης