

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	24/07/24 0:00	51,55	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	24/07/24 1:00	49,73	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	24/07/24 2:00	49,89	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	24/07/24 3:00	44,29	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	24/07/24 4:00	43,63	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	24/07/24 5:00	44,07	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	24/07/24 6:00	49,21	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	24/07/24 7:00	53,23	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	24/07/24 8:00	56,98	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/24 9:00	61,49	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	24/07/24 10:00	60,05	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/24 11:00	62,70	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	24/07/24 12:00	64,68	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/24 13:00	65,95	1	1	1	1	1	1	1	1	31
	24/07/24 14:00	65,41	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 15:00	63,14	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	24/07/24 16:00	63,56	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 17:00	63,27	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 18:00	63,64	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	24/07/24 19:00	62,14	1	1	1	1	1	1	1	1	30
24/07/24 20:00	60,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24/07/24 21:00	61,34	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
24/07/24 22:00	56,58	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
24/07/24 23:00	53,24	1	1	1	1	1	1	1	1	17	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.