

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/7/24 0:00	183,22	157,22	26,00	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 1:00	172,33	146,17	26,16	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 2:00	163,20	136,07	27,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
24/7/24 3:00	158,53	130,09	28,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
24/7/24 4:00	155,17	130,59	24,58	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
24/7/24 5:00	155,56	135,33	20,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
24/7/24 6:00	159,26	141,06	17,78	0,42	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,41	48,42
24/7/24 7:00	176,73	154,99	17,93	3,82	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
24/7/24 8:00	196,02	169,05	18,25	8,73	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 9:00	211,04	179,00	18,93	13,11	1	1			1	1	1	1				3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 10:00	219,21	183,51	19,65	16,04	1	1			1	1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 11:00	221,95	182,45	21,33	18,16	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 12:00	226,75	182,96	24,44	19,35	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 13:00	233,13	187,45	26,11	19,57	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 14:00	235,33	188,93	27,19	19,21	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 15:00	232,55	187,20	27,35	18,00	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 16:00	232,16	190,52	26,32	15,32	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 17:00	231,75	194,07	26,12	11,55	1	1			1	1	1	1				19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 18:00	230,18	196,55	26,64	6,99	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 19:00	223,55	193,09	28,31	2,16	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 20:00	215,68	187,02	28,63	0,03	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 21:00	207,48	178,98	28,50	0,00	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 22:00	196,18	168,18	28,00	0,00	1	1			1	1	1	1				3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/24 23:00	184,13	157,05	27,07	0,00	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις