

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 24/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	5,78	4,91	0,85	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,52	4,64	0,85	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	5,18	4,28	0,88	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,96	3,98	0,93	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	04:00	4,78	3,85	0,90	0,04	1		1					1		0,99	0,99
	05:00	4,53	3,60	0,89	0,04	1		1				1			0,99	0,99
	06:00	4,31	3,42	0,85	0,04	1		1				1			0,99	0,99
	07:00	4,30	3,49	0,77	0,04	1		1				1			0,99	0,99
	08:00	4,76	3,88	0,84	0,03	1		1						2	0,99	0,99
	09:00	5,19	4,19	0,96	0,04	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,24	4,30	0,92	0,02	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,36	4,45	0,91	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,62	4,46	0,90	0,26	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,66	4,35	0,91	0,40	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	6,21	4,88	0,91	0,41	1		1				1	1		0,99	0,99
	15:00	5,56	4,23	0,92	0,41	1		1				1	1		0,99	0,99
	16:00	5,47	4,13	0,92	0,43	1		1				1	1		0,99	0,99
	17:00	5,41	4,08	0,91	0,42	1		1				1	1		0,99	0,99
	18:00	5,46	4,12	0,92	0,42	1		1				1	1		0,99	0,99
	19:00	5,50	4,17	0,92	0,42	1		1				1	1		0,99	0,99
	20:00	5,68	4,25	0,92	0,50	1		1				1	1		0,99	0,99
	21:00	5,93	4,50	0,92	0,51	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	22:00	5,70	4,38	0,92	0,41	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	23:00	5,43	4,09	0,91	0,43	1		1				1	1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης