

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	42,05	38,28	3,78		1	1	1	1		1				7
	01:00	39,80	36,02	3,77		1	1	1	1		1				5
	02:00	37,55	33,41	4,15		1	1	1	1		1				2
	03:00	35,62	29,89	5,73		1	1	1	1		1				
	04:00	34,05	26,69	7,36			1	1	1		1				
	05:00	33,06	24,84	8,22			1	1	1		1				
	06:00	32,96	24,18	8,79			1	1	1		1				
	07:00	34,21	24,86	9,35			1	1	1		1				
	08:00	36,25	27,29	8,96			1	1	1		1				
	09:00	39,05	30,99	8,05			1	1	1	1	1				
	10:00	42,14	34,29	7,85			1	1	1	1	1				
	11:00	44,71	36,14	8,57			1	1	1	1	1				
	12:00	46,40	36,30	10,10			1	1	1	1	1				
	13:00	47,31	36,15	11,15			1	1	1	1	1				
	14:00	47,46	35,60	11,86			1	1	1	1	1				
	15:00	47,12	34,58	12,54			1	1	1	1	1				
	16:00	47,28	34,15	13,13			1	1	1	1	1				
	17:00	48,26	34,85	13,42			1	1	1	1	1				
	18:00	50,86	37,35	13,51			1	1	1	1	1				3
	19:00	51,31	37,76	13,54			1	1	1	1	1				3
	20:00	50,80	37,28	13,52			1	1	1	1	1				3
	21:00	49,94	36,92	13,02			1	1	1	1	1				3
	22:00	48,09	35,85	12,24			1	1	1	1	1				2
	23:00	44,83	33,48	11,35			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης