

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Δευτέρα 29/7/2024 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|-------------------|------|------|------|------|------------------|---------------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 3,00 |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 11,92 | 11,23 | 0,69 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 01:00 | 11,46 | 10,76 | 0,69 | | | 1 | | | 9 | |
| | 02:00 | 10,88 | 10,19 | 0,69 | | | 1 | | | 8 | |
| | 03:00 | 10,59 | 9,90 | 0,69 | | | 1 | | | 8 | |
| | 04:00 | 10,02 | 9,33 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | |
| | 05:00 | 9,91 | 9,22 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | |
| | 06:00 | 9,81 | 9,11 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | |
| | 07:00 | 10,37 | 9,68 | 0,69 | | | 1 | | | 8 | |
| | 08:00 | 10,84 | 9,81 | 1,03 | | | 1 | | | 8 | |
| | 09:00 | 11,44 | 10,41 | 1,03 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 10:00 | 11,59 | 10,56 | 1,03 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 11:00 | 11,63 | 10,60 | 1,03 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 12:00 | 12,40 | 11,38 | 1,03 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 13:00 | 12,08 | 11,05 | 1,03 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 14:00 | 12,14 | 10,65 | 1,49 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 15:00 | 12,50 | 11,01 | 1,49 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 16:00 | 12,48 | 10,99 | 1,49 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 17:00 | 12,41 | 10,92 | 1,49 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 18:00 | 12,67 | 11,18 | 1,49 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 19:00 | 12,86 | 11,84 | 1,03 | | | 1 | | | 7 | 3 |
| 20:00 | 12,88 | 12,18 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | 3 | |
| 21:00 | 13,02 | 12,33 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | 3 | |
| 22:00 | 12,68 | 11,99 | 0,69 | | | 1 | | | 7 | 3 | |
| 23:00 | 12,44 | 11,75 | 0,69 | | | 1 | | | 6 | 3 | |

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.