

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	25/07/24 0:00	49,62	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	25/07/24 1:00	48,38	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	25/07/24 2:00	43,29	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	25/07/24 3:00	41,61	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	25/07/24 4:00	42,19	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	25/07/24 5:00	41,98	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	25/07/24 6:00	46,84	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	25/07/24 7:00	52,82	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	25/07/24 8:00	55,46	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	25/07/24 9:00	57,86	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	25/07/24 10:00	61,83	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	25/07/24 11:00	62,88	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	25/07/24 12:00	62,79	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	25/07/24 13:00	64,11	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	25/07/24 14:00	64,62	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	25/07/24 15:00	67,61	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 16:00	66,98	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 17:00	67,11	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 18:00	66,86	1	1	1	1	1	1	1	1	34
	25/07/24 19:00	61,51	1	1	1	1	1	1	1	1	30
25/07/24 20:00	61,19	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
25/07/24 21:00	59,82	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
25/07/24 22:00	56,44	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
25/07/24 23:00	52,47	1	1	1	1	1	1	1	1	18	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.