

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 | |
| | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | | |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ΕΝΟΙΚ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | H/Z ΕΝΟΙΚ | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| 25/7/24 0:00 | 171,72 | 144,23 | 27,49 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 1:00 | 161,14 | 135,12 | 26,01 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 2:00 | 153,68 | 130,45 | 23,23 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 3:00 | 149,24 | 125,82 | 23,42 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 4:00 | 146,16 | 123,89 | 22,26 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 5:00 | 147,41 | 124,59 | 22,82 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 6:00 | 152,44 | 128,26 | 23,82 | 0,36 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 7:00 | 170,36 | 145,15 | 21,63 | 3,58 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 48,46 | 48,50 | |
| 25/7/24 8:00 | 189,28 | 159,99 | 21,25 | 8,04 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 9:00 | 204,98 | 172,34 | 20,31 | 12,33 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 10:00 | 213,04 | 181,69 | 15,39 | 15,96 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 11:00 | 215,38 | 180,09 | 17,36 | 17,93 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 12:00 | 219,71 | 178,61 | 21,78 | 19,32 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 13:00 | 224,45 | 185,59 | 19,10 | 19,76 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 14:00 | 224,85 | 183,07 | 22,46 | 19,32 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 15:00 | 223,11 | 181,06 | 23,92 | 18,13 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 16:00 | 223,09 | 179,57 | 27,46 | 16,06 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 17:00 | 225,79 | 183,27 | 29,74 | 12,78 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 18:00 | 227,34 | 186,81 | 32,33 | 8,20 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 19:00 | 221,08 | 186,75 | 32,31 | 2,03 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 20:00 | 214,23 | 179,20 | 35,02 | 0,01 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 21:00 | 205,22 | 170,45 | 34,77 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 22:00 | 194,82 | 157,29 | 37,53 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |
| 25/7/24 23:00 | 183,66 | 146,83 | 36,82 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,55 | 48,55 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις