

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	41,29	31,88	9,41		1	1	1	1		1				
	01:00	39,10	29,92	9,18		1	1	1	1		1				
	02:00	36,79	27,75	9,04			1	1	1		1				
	03:00	35,32	25,85	9,47			1	1	1		1				
	04:00	32,62	22,70	9,92			1	1	1		1				
	05:00	32,97	22,93	10,05			1	1	1		1				
	06:00	32,37	22,53	9,84			1	1	1		1				
	07:00	36,27	25,86	10,41			1	1	1		1				
	08:00	40,08	29,63	10,44			1	1	1		1				
	09:00	43,86	34,75	9,11			1	1	1	1	1				
	10:00	45,18	37,47	7,71			1	1	1	1	1				
	11:00	46,94	40,18	6,76		1	1	1	1	1	1				
	12:00	48,92	42,43	6,49		1	1	1	1	1	1				3
	13:00	50,27	43,93	6,34		1	1	1	1	1	1				5
	14:00	50,45	44,20	6,26		1	1	1	1	1	1				5
	15:00	49,83	42,67	7,16		1	1	1	1	1	1				4
	16:00	48,73	40,58	8,14		1	1	1	1	1	1				3
	17:00	48,64	39,94	8,70		1	1	1	1	1	1				3
	18:00	49,39	40,70	8,69		1	1	1	1	1	1				3
	19:00	48,29	39,95	8,34		1	1	1	1	1	1				2
	20:00	47,35	39,93	7,42		1	1	1	1	1	1				2
	21:00	45,79	39,86	5,93		1	1	1	1	1	1				
	22:00	43,80	38,83	4,97		1	1	1	1	1	1				
	23:00	41,04	35,97	5,07		1	1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης