

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ													Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/7/24 0:00	194,00	175,20	18,80	0,00	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 1:00	186,00	167,53	18,47	0,00	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 2:00	178,00	159,12	18,88	0,00	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 3:00	164,00	144,86	19,14	0,00	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		
30/7/24 4:00	159,00	140,03	18,97	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1		
30/7/24 5:00	155,00	136,83	18,17	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1		
30/7/24 6:00	162,00	144,44	16,97	0,59	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		
30/7/24 7:00	176,00	156,87	15,41	3,72	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 8:00	192,00	170,29	13,18	8,53	1			1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 9:00	207,00	182,92	11,35	12,73	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 10:00	220,00	193,97	10,26	15,77	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 11:00	224,00	196,59	9,69	17,72	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 12:00	229,00	200,37	9,86	18,77	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 13:00	238,00	208,47	10,42	19,11	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 14:00	234,00	204,30	10,85	18,85	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 15:00	224,00	194,84	11,48	17,68	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 16:00	222,00	193,44	13,17	15,39	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 17:00	228,00	200,51	15,31	12,18	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 18:00	235,00	210,50	16,99	7,51	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 19:00	226,00	204,97	18,79	2,24	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 20:00	221,00	199,95	21,04	0,01	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 21:00	213,00	190,65	22,35	0,00	1			1	1	1	1			1		15	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 22:00	203,00	181,15	21,85	0,00	1			1	1	1	1			1		5	1	1	1	1	1	1	1	
30/7/24 23:00	191,00	170,38	20,62	0,00	1			1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης