

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη 30/7/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00
Η Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενoux + 5 Η/Ζ Φορ.
	00:00	5,21	4,40	0,81	0,00	1		1			1	1		
	01:00	4,87	3,94	0,93	0,00	1		1			1			
	02:00	4,56	4,20	0,96	-0,60	1		1			1			1
	03:00	4,31	3,95	0,96	-0,60	1		1			1			1
	04:00	4,15	3,84	0,91	-0,60	1		1			1			
	05:00	4,05	3,82	0,84	-0,60	1		1			1			
	06:00	4,07	3,87	0,80	-0,60	1		1			1			
	07:00	4,30	3,96	0,93	-0,60	1		1			1			
	08:00	4,59	4,01	0,98	-0,40	1		1						1
	09:00	4,99	4,00	0,99	0,00	1		1						1
	10:00	5,45	4,07	0,99	0,40	1		1						2
	11:00	5,91	4,53	0,98	0,40	1		1						2
	12:00	6,16	4,58	0,99	0,60	1		1						2
	13:00	6,20	4,61	0,99	0,60	1		1						2
	14:00	6,10	4,32	0,99	0,80	1		1			1			1
	15:00	5,83	3,94	0,99	0,90	1		1			1			
	16:00	5,71	3,83	0,99	0,90	1		1			1			
	17:00	5,71	3,83	0,99	0,90	1		1			1			
	18:00	5,87	3,99	0,99	0,90	1		1			1			
	19:00	6,08	4,30	0,99	0,80	1		1			1	1		
	20:00	6,16	4,38	0,98	0,80	1		1			1	1		
	21:00	6,20	4,42	0,99	0,80	1		1			1	1		
	22:00	6,01	4,43	0,99	0,60	1		1			1	1		
	23:00	5,70	4,11	0,99	0,60	1		1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.