

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 26/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Παρασκευή	26/07/24 0:00	47,37	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	26/07/24 1:00	45,82	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 2:00	44,37	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 3:00	41,70	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	26/07/24 4:00	41,22	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 5:00	41,11	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	26/07/24 6:00	43,79	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	26/07/24 7:00	49,63	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	26/07/24 8:00	53,35	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	26/07/24 9:00	57,09	1	1	1	1	1	1	1	1	23
	26/07/24 10:00	59,14	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	26/07/24 11:00	60,19	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	26/07/24 12:00	60,66	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 13:00	60,61	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 14:00	59,49	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	26/07/24 15:00	59,09	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 16:00	59,27	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 17:00	59,50	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	26/07/24 18:00	58,75	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	26/07/24 19:00	59,44	1	1	1	1	1	1	1	1	28
26/07/24 20:00	59,20	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
26/07/24 21:00	58,28	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
26/07/24 22:00	54,38	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
26/07/24 23:00	51,21	1	1	1	1	1	1	1	1	18	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.