

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 28/7/2024				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	9,34	8,30	1,04			1			4	3	2,65
	01:00	8,76	7,81	0,94			1			6		2,65
	02:00	8,20	7,13	1,07			1			6		2,65
	03:00	8,00	7,00	1,00			1			6		2,65
	04:00	7,74	6,65	1,09			1			5		2,65
	05:00	7,53	6,55	0,98			1			4		2,65
	06:00	7,47	6,46	1,01			1			4		2,65
	07:00	8,16	7,08	1,08			1			4		2,65
	08:00	8,64	7,70	0,94			1			5		2,65
	09:00	8,88	7,92	0,96			1			2	3	2,65
	10:00	9,26	8,30	0,96			1			2	3	2,65
	11:00	9,61	8,58	1,03			1			2	3	2,65
	12:00	9,76	8,77	0,99			1			3	3	2,65
	13:00	9,69	8,79	0,89			1			3	3	2,65
	14:00	9,78	8,66	1,12			1			3	3	2,65
	15:00	9,74	8,68	1,06			1			3	3	2,65
	16:00	9,69	8,53	1,16			1			3	3	2,65
	17:00	9,75	8,58	1,16			1			3	3	2,65
	18:00	9,99	8,85	1,14			1			3	3	2,65
	19:00	10,48	9,50	0,98			1			4	3	2,65
20:00	10,50	9,66	0,84			1			4	3	2,65	
21:00	10,70	9,82	0,89			1			4	3	2,65	
22:00	10,99	10,35	0,64			1			6	3	2,65	
23:00	11,25	10,50	0,75			1			5	3	2,65	

**Παρατηρήσεις:** Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης