

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5		DIESEL 6	DIESEL 7		H/Z ENOIK
26/7/24 0:00	171,08	136,12	34,96	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 1:00	160,87	125,41	35,45	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
26/7/24 2:00	152,77	115,65	37,11	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
26/7/24 3:00	147,63	109,17	38,45	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
26/7/24 4:00	144,89	108,10	36,78	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
26/7/24 5:00	146,39	106,14	40,24	0,00	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
26/7/24 6:00	150,13	108,47	41,22	0,43	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1				48,55	48,55
26/7/24 7:00	167,07	123,99	39,30	3,79	1	1		1	1		1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
26/7/24 8:00	182,59	138,90	35,73	7,96	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
26/7/24 9:00	197,18	155,74	28,93	12,52	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 10:00	204,69	158,18	30,82	15,69	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 11:00	207,16	158,67	30,57	17,91	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 12:00	212,13	161,53	31,52	19,08	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 13:00	220,33	165,77	35,21	19,36	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 14:00	222,81	169,00	35,12	18,70	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 15:00	220,96	167,18	36,52	17,27	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 16:00	220,25	165,38	39,88	15,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 17:00	222,62	168,02	42,93	11,67	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 18:00	223,78	172,82	43,33	7,63	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 19:00	216,69	170,79	43,01	2,88	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 20:00	209,71	169,10	40,60	0,02	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 21:00	200,49	165,52	34,97	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 22:00	187,91	147,62	40,28	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
26/7/24 23:00	176,11	134,96	41,15	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις