

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/7/24 0:00	164,41	125,03	39,37	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
27/7/24 1:00	154,86	116,87	37,99	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
27/7/24 2:00	146,96	111,03	35,93	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
27/7/24 3:00	142,28	107,42	34,86	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
27/7/24 4:00	139,25	105,28	33,96	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
27/7/24 5:00	140,86	107,43	33,43	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
27/7/24 6:00	144,84	115,56	28,75	0,53	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1				48,47	48,46
27/7/24 7:00	160,24	125,33	30,70	4,22	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1				48,55	48,55
27/7/24 8:00	176,23	141,94	25,44	8,84	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55
27/7/24 9:00	189,99	157,44	19,70	12,85	1			1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 10:00	198,55	164,47	17,14	16,94	1			1	1	1	1					15	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 11:00	200,39	168,11	13,39	18,89	1			1	1	1	1					17	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 12:00	202,47	172,96	9,82	19,69	1			1	1	1	1					19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 13:00	208,57	180,85	7,96	19,76	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 14:00	211,10	184,12	7,75	19,22	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 15:00	209,72	183,75	8,05	17,92	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 16:00	210,22	188,30	6,72	15,20	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 17:00	214,62	193,80	8,87	11,95	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 18:00	218,28	195,24	15,36	7,68	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 19:00	213,28	189,61	21,70	1,97	1			1	1	1	1		1	1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 20:00	208,10	185,61	22,48	0,01	1			1	1	1	1		1	1		19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 21:00	203,01	178,49	24,53	0,00	1			1	1	1	1		1	1		12	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 22:00	192,96	173,90	19,06	0,00	1			1	1	1	1		1			8	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
27/7/24 23:00	165,06	154,29	10,77	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις