

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/7/24 0:00	160,32	149,57	10,75	0,00	1			1	1	1	1	1	1			0	1			1	1	1	1		48,53	48,55	
28/7/24 1:00	157,86	145,98	11,88	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 2:00	149,63	139,14	10,49	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 3:00	144,73	132,08	12,65	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55	
28/7/24 4:00	141,48	129,41	12,07	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			47,82	47,69	
28/7/24 5:00	141,96	131,12	10,84	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			47,82	47,79	
28/7/24 6:00	143,58	133,03	10,06	0,49	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		44,23	43,97	
28/7/24 7:00	157,91	148,17	5,66	4,09	1			1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,26	48,36	
28/7/24 8:00	172,65	161,52	1,84	9,29	1			1	1	1	1					9	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 9:00	183,70	169,87	0,57	13,27	1			1	1	1	1					19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 10:00	189,88	173,02	0,28	16,58	1			1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 11:00	192,18	173,28	0,61	18,29	1			1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 12:00	194,82	174,70	0,93	19,20	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 13:00	200,78	178,09	3,26	19,43	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 14:00	203,08	178,35	5,76	18,98	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 15:00	201,29	175,94	7,64	17,71	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 16:00	203,19	179,42	8,22	15,54	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 17:00	206,64	179,62	14,70	12,32	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 18:00	209,51	181,65	20,17	7,69	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 19:00	203,70	181,18	20,35	2,16	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 20:00	198,10	178,72	19,33	0,04	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 21:00	194,20	176,61	17,59	0,00	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 22:00	186,92	170,35	16,57	0,00	1			1	1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/7/24 23:00	177,89	161,09	16,80	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις