

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή 26/7/2024 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|--------------------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 1,00 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 00:00 | 4,68 | 3,75 | 0,90 | 0,03 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 01:00 | 4,36 | 3,74 | 0,60 | 0,02 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 02:00 | 4,19 | 3,45 | 0,72 | 0,02 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 03:00 | 4,04 | 3,05 | 0,96 | 0,03 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 04:00 | 3,91 | 2,93 | 0,93 | 0,04 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 05:00 | 3,79 | 2,82 | 0,93 | 0,04 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 06:00 | 3,74 | 2,78 | 0,92 | 0,05 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 07:00 | 3,95 | 2,74 | 0,83 | 0,38 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 08:00 | 4,23 | 2,90 | 0,90 | 0,43 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 09:00 | 4,54 | 3,22 | 0,78 | 0,54 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 4,86 | 3,45 | 0,85 | 0,57 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 5,35 | 3,86 | 0,95 | 0,55 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 5,14 | 3,38 | 0,92 | 0,84 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 5,37 | 3,66 | 0,87 | 0,84 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 5,82 | 4,29 | 0,91 | 0,62 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 5,05 | 3,55 | 0,88 | 0,63 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 4,98 | 3,45 | 0,89 | 0,64 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 4,93 | 3,36 | 0,91 | 0,66 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 5,07 | 3,60 | 0,92 | 0,55 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 5,11 | 3,63 | 0,92 | 0,56 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 5,38 | 3,92 | 0,90 | 0,56 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 5,47 | 4,22 | 0,81 | 0,45 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 5,26 | 3,92 | 0,91 | 0,43 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 4,80 | 3,56 | 0,83 | 0,42 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |