

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 28/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	4,43	3,58	0,80	0,05	1		1			1				0,99	0,99	
	01:00	4,08	3,35	0,71	0,02	1		1			1				0,99	0,99	
	02:00	3,88	3,22	0,65	0,02	1		1		1					0,99	0,99	
	03:00	3,77	3,11	0,65	0,02	1		1		1					0,99	0,99	
	04:00	3,61	2,92	0,67	0,02	1		1							0,99	0,99	
	05:00	3,53	2,87	0,63	0,03	1		1							0,99	0,99	
	06:00	3,47	2,81	0,65	0,01	1		1							0,99	0,99	
	07:00	3,26	2,25	0,61	0,39	1						1			0,99	0,99	
	08:00	3,98	2,89	0,67	0,41	1					1			2	0,99	0,99	
	09:00	4,19	2,98	0,69	0,51	1					1			2	0,99	0,99	
	10:00	4,43	3,10	0,83	0,51	1					1			2	0,99	0,99	
	11:00	4,57	3,20	0,86	0,51	1					1			2	0,99	0,99	
	12:00	4,86	3,26	0,79	0,81	1					1			2	0,99	0,99	
	13:00	5,01	3,45	0,75	0,81	1					1	1		2	0,99	0,99	
	14:00	5,64	4,31	0,72	0,61	1		1				1		2	0,99	0,99	
	15:00	4,88	3,44	0,83	0,61	1		1				1			0,99	0,99	
	16:00	4,76	3,26	0,90	0,60	1		1				1			0,99	0,99	
	17:00	4,81	3,28	0,92	0,60	1		1				1			0,99	0,99	
	18:00	4,90	3,47	0,93	0,50	1		1				1			0,99	0,99	
	19:00	5,03	3,63	0,91	0,50	1		1				1			0,99	0,99	
	20:00	5,23	3,81	0,91	0,50	1		1				1			0,99	0,99	
	21:00	5,56	4,26	0,90	0,40	1		1				1	1		0,99	0,99	
	22:00	5,45	4,19	0,86	0,41	1		1				1	1		0,99	0,99	
	23:00	5,22	4,04	0,79	0,40	1		1				1	1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Ενα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης