

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																								
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200								
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	83,74	80,65	0,33	0,33	1	1	1	1	1	1								1	1			1	15,20	15,20	
	01:00	78,71	75,86	0,31	0,31	1	1	1	1	1	1									1	1			1	15,20	15,20
	02:00	74,89	71,86	0,19	0,19	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	03:00	72,68	68,76	0,17	0,17	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	04:00	71,42	66,63	0,14	0,14	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	05:00	71,73	66,91	0,12	0,12	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	06:00	72,61	68,72	0,12	0,12	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	07:00	80,19	76,96	0,14	0,14	1	1	1	1	1	1									1				1	15,20	15,20
	08:00	87,92	83,06	0,15	0,15	1	1	1	1	1	1				1					1				1	15,20	15,20
	09:00	94,56	89,38	0,16	0,16	1	1	1	1	1	1				1					1				1	15,20	15,20
	10:00	96,98	92,55	0,18	0,18	1	1	1	1	1	1				1							1		1	15,20	15,20
	11:00	96,98	93,48	0,20	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1			1	15,20	15,20
	12:00	99,21	94,53	0,39	0,39	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	13:00	103,14	98,94	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1			1	15,20	15,20
	14:00	103,66	98,65	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1			1	15,20	15,20
	15:00	101,03	96,78	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	16:00	102,41	98,83	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1			1	15,20	15,20
	17:00	106,17	102,10	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1			1	15,20	15,20
	18:00	111,91	107,64	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	19:00	111,70	105,81	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	20:00	108,54	102,44	0,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	21:00	104,99	99,58	0,38	0,38	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
	22:00	99,65	93,91	0,35	0,35	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20
23:00	94,66	88,97	0,26	0,26	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1		1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης