

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																				
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	/Σ Ενουλκ	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	84,83	78,82	0,21	0,21	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	01:00	80,28	74,08	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	02:00	76,70	70,74	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	03:00	73,59	66,85	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	04:00	71,79	65,29	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	05:00	71,86	65,28	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	06:00	70,31	63,84	0,21	0,21		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	07:00	75,88	70,31	0,26	0,26		1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	08:00	85,97	81,22	0,29	0,29		1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,20	15,20
	09:00	91,61	87,41	0,23	0,23		1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	10:00	92,98	88,75	0,38	0,38		1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	11:00	92,25	86,43	0,57	0,57	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	12:00	93,96	86,14	0,64	0,64	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	13:00	96,84	88,53	0,52	0,52	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	14:00	96,96	88,63	0,73	0,73	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	15:00	94,96	88,27	0,78	0,78	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	16:00	95,61	88,64	0,79	0,79	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	17:00	100,09	90,32	0,76	0,76	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	18:00	105,13	95,36	0,71	0,71	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	19:00	104,59	93,47	0,64	0,64	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	20:00	101,92	89,76	0,61	0,61	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	21:00	98,41	84,96	0,57	0,57	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	22:00	91,54	78,48	0,59	0,59	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
23:00	86,65	73,58	0,66	0,66	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης