

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																			
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	78,78	70,77	7,84	0,16	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	01:00	74,27	66,19	7,98	0,10	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	02:00	71,11	64,41	6,70	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	03:00	68,69	62,51	6,18	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	04:00	66,96	60,08	6,87	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	05:00	64,75	56,58	8,17	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	06:00	60,23	54,98	5,24	0,00	1	1	1	1	1	1								1	14,63	14,67
	07:00	70,46	65,36	5,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	15,20	15,20
	08:00	76,40	71,37	5,02	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	15,20	15,20
	09:00	80,55	75,72	4,82	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	15,20	15,20
	10:00	80,80	76,57	4,22	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	15,20	15,20
	11:00	80,84	77,12	3,71	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	15,20	15,20
	12:00	81,62	77,42	3,81	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1		1	15,20	15,20
	13:00	84,55	81,70	2,45	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	15,20	15,20
	14:00	85,16	81,57	3,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	15,20	15,20
	15:00	83,54	78,77	4,37	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	15,20	15,20
	16:00	85,24	80,09	4,79	0,37	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	15,20	15,20
	17:00	90,20	84,55	5,38	0,27	1	1	1	1	1	1				1		1	1	1	15,20	15,20
	18:00	94,75	90,12	4,38	0,25	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20
	19:00	97,03	91,49	5,34	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20
	20:00	95,72	89,50	6,10	0,12	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20
	21:00	93,75	87,62	6,12	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20
	22:00	89,02	82,85	6,16	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20
23:00	85,06	78,25	6,80	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw. Στις 06:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης