

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	47,29	40,71	6,57		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	01:00	43,89	38,36	5,53		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	02:00	41,27	37,15	4,12		1	1	1	1	1	1					13,65	13,63
	03:00	39,17	32,99	6,18			1	1	1	1	1					13,30	13,29
	04:00	37,49	31,41	6,07			1	1	1	1	1		2			12,94	13,13
	05:00	36,57	26,67	9,89				1	1	1	1					13,73	13,73
	06:00	35,91	24,73	11,18				1	1	1	1					13,73	13,73
	07:00	39,26	28,34	10,92				1	1	1	1					13,73	13,73
	08:00	43,10	32,03	11,07			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	09:00	46,98	35,41	11,57			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	49,57	38,03	11,54			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	51,58	40,24	11,34		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	54,58	43,64	10,94		1	1	1	1	1	1			3		13,73	13,73
	13:00	57,48	45,73	11,75		1	1	1	1	1	1			5	1	13,73	13,73
	14:00	58,26	47,31	10,95		1	1	1	1	1	1			5	4	13,73	13,73
	15:00	57,58	48,89	8,68		1	1	1	1	1	1			5	7	13,73	13,73
	16:00	57,05	47,07	9,99		1	1	1	1	1	1			4	7	13,73	13,73
	17:00	56,97	46,88	10,09		1	1	1	1	1	1			3	7	13,73	13,73
	18:00	57,26	47,06	10,21		1	1	1	1	1	1			3	7	13,73	13,73
	19:00	56,28	45,98	10,30		1	1	1	1	1	1			2	7	13,73	13,73
20:00	54,00	44,04	9,96		1	1	1	1	1	1			1	7	13,73	13,73	
21:00	53,43	43,02	10,41		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73	
22:00	50,94	41,77	9,17		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73	
23:00	48,65	40,89	7,77		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης