

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	46,57	40,70	5,87		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73	
	01:00	43,39	40,05	3,33		1	1	1	1	1	1				2	13,69	13,69	
	02:00	41,06	36,64	4,42		1	1	1	1	1	1					13,26	13,23	
	03:00	39,17	34,78	4,38			1	1	1	1	1					13,30	13,26	
	04:00	37,49	33,46	4,03			1	1	1	1	1					12,08	12,05	
	05:00	36,66	32,70	3,95			1	1	1	1	1					11,21	11,23	
	06:00	35,55	31,27	4,28			1	1	1	1	1		1			10,76	10,75	
	07:00	37,82	33,75	4,07			1	1	1	1	1					12,25	12,30	
	08:00	40,61	35,98	4,64			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	09:00	44,18	40,09	4,08		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	10:00	45,91	38,23	7,68		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	11:00	47,85	40,48	7,37		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	12:00	50,22	45,20	5,02		1	1	1	1	1	1				3	2	13,73	13,73
	13:00	53,64	51,15	2,49		1	1	1	1	1	1				5	6	13,73	13,73
	14:00	54,45	51,23	3,22		1	1	1	1	1	1				5	8	13,73	13,73
	15:00	54,42	50,01	4,41		1	1	1	1	1	1				4	9	13,73	13,73
	16:00	54,63	51,24	3,39		1	1	1	1	1	1				4	9	13,73	13,73
	17:00	54,79	52,94	1,85		1	1	1	1	1	1		1		4	9	13,73	13,73
	18:00	55,09	53,89	1,20		1	1	1	1	1	1		2		5	9	13,73	13,73
	19:00	54,02	52,16	1,86		1	1	1	1	1	1		2		5	9	13,73	13,73
	20:00	51,70	48,23	3,47		1	1	1	1	1	1				2	9	13,73	13,73
	21:00	52,28	48,82	3,47		1	1	1	1	1	1				1	9	13,73	13,73
	22:00	50,31	47,36	2,95		1	1	1	1	1	1				1	8	13,73	13,73
23:00	48,26	44,33	3,94		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης