

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	45,76	45,75	0,01		1	1	1	1	1	1			2	7	11,03	13,69	
	01:00	42,72	42,72	0,00		1	1	1	1	1	1				4	11,03	13,12	
	02:00	39,87	39,87	0,00		1	1	1	1	1	1				2	11,03	11,23	
	03:00	38,01	38,01	0,00		1	1	1	1	1	1					11,03	10,33	
	04:00	36,28	36,28	0,00		1	1	1	1	1	1					11,03	9,24	
	05:00	35,53	35,53	0,00			1	1	1	1	1	1					11,03	10,06
	06:00	35,11	35,11	0,00			1	1	1	1	1	1					11,03	9,60
	07:00	39,28	39,28	0,00		1	1	1	1	1	1	1					11,03	12,16
	08:00	43,65	43,65	0,00		1	1	1	1	1	1	1			3		11,03	13,64
	09:00	47,57	47,57	0,00		1	1	1	1	1	1	1			4	3	11,03	13,73
	10:00	49,33	49,33	0,00		1	1	1	1	1	1	1			5	4	11,03	13,73
	11:00	51,83	51,83	0,00		1	1	1	1	1	1	1			5	6	11,03	13,73
	12:00	54,75	54,67	0,07		1	1	1	1	1	1	1		2	5	8	11,03	13,73
	13:00	58,00	58,00	0,00		1	1	1	1	1	1	1		4	5	9	10,94	13,73
	14:00	58,65	58,28	0,36		1	1	1	1	1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	15:00	58,10	57,41	0,69		1	1	1	1	1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	16:00	56,72	54,94	1,78		1	1	1	1	1	1	1		4	5	9	13,73	13,73
	17:00	56,26	54,53	1,73		1	1	1	1	1	1	1		2	5	9	13,73	13,73
	18:00	56,71	55,25	1,47		1	1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	19:00	55,81	53,59	2,22		1	1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
20:00	54,62	51,19	3,43		1	1	1	1	1	1	1			5	8	13,73	13,73	
21:00	55,81	53,12	2,69		1	1	1	1	1	1	1			5	9	13,73	13,73	
22:00	55,17	52,49	2,68		1	1	1	1	1	1	1			4	9	13,73	13,73	
23:00	52,73	49,48	3,25		1	1	1	1	1	1	1			2	9	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή ως τις 13:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης