

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	49,18	44,72	4,47		1	1	1	1	1	1			1	7	13,73	13,73
	01:00	45,04	39,53	5,50		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	02:00	42,30	39,60	2,70		1	1	1	1	1	1					13,71	13,68
	03:00	40,22	38,04	2,18		1	1	1	1	1	1					12,45	12,47
	04:00	38,66	37,40	1,26		1	1	1	1	1	1		2			11,13	11,10
	05:00	37,78	36,78	1,00		1	1	1	1	1	1					10,00	9,99
	06:00	37,21	36,14	1,07		1	1		1	1	1		5	1	1	12,22	12,45
	07:00	41,11	39,92	1,18	1	1	1		1		1		1	5	8	13,73	13,73
	08:00	45,48	44,18	1,30	1	1	1		1		1		3	5	9	13,73	13,73
	09:00	50,15	48,37	1,78		1	1		1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	10:00	51,61	49,15	2,46		1	1		1	1	1		4	5	9	13,73	13,73
	11:00	53,27	50,71	2,56		1	1		1	1	1		5	5	9	13,73	13,73
	12:00	56,31	53,25	3,07		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	13:00	59,15	55,08	4,07		1	1	1	1	1	1		1	5	9	13,73	13,73
	14:00	59,67	55,24	4,44		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	15:00	59,73	55,86	3,87		1	1	1	1	1	1		3	5	9	13,73	13,73
	16:00	58,87	52,63	6,24		1	1	1	1	1	1		1	5	9	13,73	13,73
	17:00	58,99	47,78	11,21		1	1	1	1	1	1			5	6	13,73	13,73
	18:00	58,31	48,18	10,13		1	1	1	1	1	1			5	5	13,73	13,73
	19:00	56,30	47,51	8,79		1	1	1	1	1	1			5	5	13,73	13,73
20:00	54,69	47,30	7,39		1	1	1	1	1	1			5	6	13,73	13,73	
21:00	54,82	46,62	8,21		1	1	1	1	1	1			4	5	13,73	13,73	
22:00	52,51	44,70	7,81		1	1	1	1	1	1			1	4	13,73	13,73	
23:00	50,17	44,49	5,68		1	1	1	1	1	1			1	4	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης