

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	46,64	40,86	5,78		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73	
	01:00	42,92	35,82	7,10		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	02:00	40,40	33,12	7,27			1	1	1	1	1					12,96	12,95	
	03:00	38,45	32,28	6,17			1	1	1	1	1					13,05	12,98	
	04:00	36,98	31,23	5,75			1	1	1	1	1					11,59	11,57	
	05:00	36,25	28,39	7,86			1	1		1	1					11,47	11,61	
	06:00	35,68	25,05	10,63			1	1		1	1					13,73	13,73	
	07:00	38,83	27,83	11,00			1	1		1	1					13,73	13,73	
	08:00	42,31	30,87	11,44			1	1		1	1					13,73	13,73	
	09:00	45,46	34,30	11,15			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	10:00	46,94	36,51	10,43			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	11:00	48,53	39,18	9,35		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73	
	12:00	50,71	41,09	9,62		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73	
	13:00	53,66	43,51	10,15		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73	
	14:00	53,89	44,14	9,75		1	1	1	1	1	1				3	2	13,73	13,73
	15:00	54,22	45,02	9,20		1	1	1	1	1	1				3	3	13,73	13,73
	16:00	52,81	43,39	9,43		1	1	1	1	1	1				3	5	13,73	13,73
	17:00	52,80	45,37	7,43		1	1	1	1	1	1				3	5	13,73	13,73
	18:00	53,39	46,56	6,83		1	1	1	1	1	1				3	5	13,73	13,73
	19:00	52,45	45,63	6,83		1	1	1	1	1	1				3	5	13,73	13,73
	20:00	51,57	42,61	8,96		1	1	1	1	1	1				2	5	13,73	13,73
	21:00	51,51	42,77	8,74		1	1	1	1	1	1				1	4	13,73	13,73
	22:00	49,19	42,11	7,09		1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
23:00	46,33	40,01	6,32		1	1	1	1	1	1					2	13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης