

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13HZ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	42,72	33,69	9,03		1	1	1	1	1	1					13,71	13,70
	01:00	39,49	28,70	10,79			1	1	1	1	1					13,69	13,70
	02:00	37,16	26,24	10,92			1	1	1		1					13,73	13,73
	03:00	35,68	24,14	11,53			1	1	1		1					13,72	13,72
	04:00	32,95	23,69	9,26			1	1	1		1					12,61	11,62
	05:00	33,31	22,30	11,00				1	1		1					12,91	12,89
	06:00	32,70	21,58	11,12				1	1		1					13,04	13,05
	07:00	36,63	25,85	10,78				1	1	1	1	1				13,72	13,72
	08:00	40,99	30,23	10,76			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	44,30	32,93	11,37			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	45,64	34,59	11,05			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	47,42	36,61	10,81		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	49,41	38,61	10,81		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	50,78	39,22	11,56		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	50,96	38,92	12,05		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	50,33	39,04	11,29		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	49,22	38,18	11,04		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	49,13	37,97	11,16		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	49,89	38,41	11,48		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	48,78	38,31	10,47		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
20:00	47,83	38,82	9,01		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
21:00	47,26	40,00	7,26		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
22:00	44,24	36,98	7,26		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
23:00	41,45	33,70	7,75			1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Μερική διακοπή στις 04:43 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης