

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	38,42	32,58	5,84			1	1	1	1	1					12,87	12,79	
	01:00	35,83	29,68	6,15			1	1	1	1	1					10,80	10,91	
	02:00	33,62	25,86	7,76				1	1	1	1					13,31	13,32	
	03:00	32,40	24,40	8,00				1	1	1	1					12,34	12,29	
	04:00	31,17	24,00	7,18				1	1	1	1					11,34	11,38	
	05:00	31,23	24,21	7,02				1	1	1	1					12,49	12,49	
	06:00	31,54	26,95	4,60				1	1	1	1					11,62	11,57	
	07:00	35,19	29,46	5,72				1	1	1	1	1				12,50	12,44	
	08:00	38,54	33,85	4,69			1	1	1	1	1	1				8,81	12,29	
	09:00	41,12	39,17	1,94		1	1	1	1	1	1	1				2,03	13,24	
	10:00	42,32	40,31	2,01		1	1	1	1	1	1	1			1	2,03	13,67	
	11:00	43,08	41,06	2,02		1	1	1	1	1	1	1			2	2,03	13,71	
	12:00	43,98	40,72	3,26		1	1	1	1	1	1	1			1	5,17	13,72	
	13:00	46,24	37,40	8,84		1	1	1	1	1	1	1				13,66	13,73	
	14:00	45,46	37,38	8,08		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	15:00	44,43	35,89	8,54		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	16:00	43,65	35,49	8,16		1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	17:00	44,19	40,04	4,15		1	1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	18:00	46,20	44,66	1,54		1	1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	46,73	46,01	0,72		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
20:00	45,81	45,00	0,81		1	1	1	1	1	1	1				7	13,73	13,73	
21:00	45,53	44,69	0,84		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73	
22:00	42,55	41,31	1,24		1	1	1	1	1	1	1				2	13,40	13,39	
23:00	39,62	38,13	1,49		1	1	1	1	1	1	1					11,95	11,93	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στο διάστημα 08:00 έως 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης