

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	8,05	7,31	0,74				1	1						2,01	1,70
	01:00	7,33	6,99	0,34	1		1		1						1,65	2,06
	02:00	6,92	6,86	0,06	1		1		1						1,86	1,89
	03:00	6,64	6,27	0,37	1		1		1						1,77	1,42
	04:00	6,50	6,26	0,25	1		1		1						1,75	1,34
	05:00	6,62	6,45	0,17	1		1		1						1,90	1,51
	06:00	6,86	6,64	0,23	1		1		1						2,11	1,72
	07:00	7,60	7,42	0,18	1		1		1						2,65	2,41
	08:00	8,50	7,97	0,53	1	1	1		1						2,31	2,23
	09:00	9,29	7,81	1,48	1	1	1		1						2,40	2,16
	10:00	9,33	8,29	1,04	1	1	1		1						2,68	2,93
	11:00	9,47	8,67	0,80				1	1						2,11	1,74
	12:00	9,50	8,54	0,96				1	1						2,46	3,00
	13:00	9,71	8,40	1,31				1	1						2,84	3,04
	14:00	9,39	8,57	0,82				1	1						2,84	3,00
	15:00	8,92	8,32	0,60				1	1						2,67	2,65
	16:00	8,57	7,71	0,86				1	1						2,26	2,22
	17:00	8,87	7,74	1,13				1	1						2,50	2,56
	18:00	9,52	9,00	0,52				1	1						2,84	3,04
	19:00	9,94	9,73	0,22				1	1						2,84	3,04
20:00	10,02	9,88	0,13				1	1						2,84	3,04	
21:00	10,31	10,16	0,15				1	1					1	2,84	3,04	
22:00	9,65	9,54	0,11				1	1						2,84	3,04	
23:00	8,81	8,65	0,16				1	1						2,62	2,65	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης