

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10			G11	G12	
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	5,09	4,92	0,17	1	1	1	1	1				1				1,20	1,20
	01:00	4,65	4,46	0,19	1	1	1	1	1				1				1,18	1,19
	02:00	4,37	4,13	0,23	1	1	1	1	1								1,17	1,17
	03:00	4,20	3,92	0,27	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	04:00	3,97	3,89	0,09	1	1	1	1	1								1,15	1,15
	05:00	3,89	3,57	0,31	1	1	1	1	1								1,09	1,09
	06:00	3,79	3,38	0,41	1	1	1	1	1								1,00	0,99
	07:00	3,97	3,64	0,33	1	1	1	1	1								1,15	1,15
	08:00	4,30	3,95	0,35	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	09:00	4,59	4,01	0,59	1	1	1	1	1								1,20	1,20
	10:00	4,77	4,56	0,21	1	1	1	1	1					1			1,16	1,17
	11:00	5,13	4,68	0,45	1	1	1		1					1		1	1,20	1,20
	12:00	5,29	4,86	0,42	1	1	1		1					1		1	1,20	1,20
	13:00	5,35	5,19	0,17	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	14:00	5,38	5,31	0,07	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	15:00	5,25	5,22	0,03	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	16:00	5,23	5,21	0,02	1	1	1	1	1					1		1	1,19	1,19
	17:00	5,29	5,20	0,10	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	18:00	5,49	5,26	0,22	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	19:00	5,50	5,42	0,08	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	20:00	5,70	5,68	0,02	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	21:00	5,74	5,74	0,00	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
	22:00	5,53	5,53	0,00	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20
23:00	5,31	5,31	0,01	1	1	1	1	1					1		1	1,20	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης