

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 4,98 | 4,02 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1,20 | 1,20 |
| | 01:00 | 4,64 | 3,63 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1,20 | 1,20 |
| | 02:00 | 4,41 | 3,31 | 1,10 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1,20 | 1,20 |
| | 03:00 | 4,24 | 3,08 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1,20 | 1,20 |
| | 04:00 | 4,08 | 3,27 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1,20 | 1,19 |
| | 05:00 | 3,84 | 3,21 | 0,62 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,15 |
| | 06:00 | 3,58 | 2,43 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 07:00 | 3,93 | 2,73 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 08:00 | 4,16 | 3,48 | 0,68 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 09:00 | 4,26 | 3,85 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 10:00 | 4,41 | 4,02 | 0,39 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 11:00 | 4,78 | 4,21 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 12:00 | 4,97 | 4,27 | 0,70 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 13:00 | 5,11 | 4,12 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 14:00 | 5,19 | 4,72 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 15:00 | 5,12 | 4,48 | 0,64 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 16:00 | 5,10 | 4,67 | 0,44 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 17:00 | 5,02 | 4,84 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 18:00 | 5,26 | 4,90 | 0,36 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 19:00 | 5,34 | 5,20 | 0,14 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 20:00 | 5,52 | 5,19 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| 21:00 | 5,68 | 5,31 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| 22:00 | 5,51 | 4,79 | 0,72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| 23:00 | 5,23 | 4,77 | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1,20 | 1,19 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης