

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	3,60	2,56	1,04	1	1	1			1			1,20	1,20
	01:00	3,40	2,33	1,07	1	1	1			1			1,14	1,14
	02:00	3,25	2,26	0,99	1	1	1			1			1,03	1,01
	03:00	3,13	2,25	0,88	1	1	1			1			0,89	0,89
	04:00	3,01	2,25	0,77	1	1	1						0,78	0,78
	05:00	2,90	2,05	0,86	1	1	1						0,86	0,90
	06:00	2,84	1,85	0,99	1	1	1						0,99	0,99
	07:00	3,02	2,03	0,99	1	1	1						0,99	0,96
	08:00	3,56	2,45	1,11	1	1	1					1	1,17	1,19
	09:00	3,69	2,57	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	10:00	3,95	2,90	1,05	1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	4,19	3,06	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	4,17	3,06	1,11	1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	4,27	3,15	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	14:00	4,14	3,01	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	15:00	4,00	2,93	1,07	1	1	1					1	1,20	1,20
	16:00	3,93	2,81	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	17:00	4,04	2,92	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	18:00	4,18	3,06	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	19:00	4,33	3,21	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	4,48	3,36	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	4,58	3,46	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	22:00	4,26	3,14	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
23:00	4,11	2,99	1,12	1	1	1	1					1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης