

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	83,25	75,57	7,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	78,86	71,59	7,27	1,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	74,83	67,59	7,24	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	71,64	65,33	6,31	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	69,83	64,29	5,54	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	69,40	64,54	4,85	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	66,54	62,21	4,34	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	72,45	69,07	3,38	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	76,95	73,33	3,62	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	86,81	82,76	4,05	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	10:00	90,76	86,40	4,36	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	11:00	90,19	85,42	4,78	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	12:00	91,88	86,81	5,07	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	13:00	95,47	89,71	5,76	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	14:00	95,98	89,59	6,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	15:00	94,74	87,34	7,40	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	16:00	95,75	87,73	8,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	17:00	100,75	93,06	7,68	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	18:00	106,45	99,76	6,69	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	19:00	106,45	100,15	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	20:00	104,77	99,87	4,50	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	21:00	101,47	97,82	3,25	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	22:00	95,86	92,90	2,56	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
23:00	90,90	88,34	2,15	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης