

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	41,70	36,09	5,60			1	1	1	1	1				
	01:00	39,48	34,11	5,37			1	1	1	1	1				
	02:00	37,15	31,92	5,23			1	1	1	1	1				
	03:00	35,67	30,00	5,67			1	1	1		1				
	04:00	32,94	27,82	5,12			1	1	1		1				
	05:00	33,30	28,05	5,25			1	1	1		1				
	06:00	32,69	26,65	6,04			1	1	1		1				
	07:00	36,62	30,01	6,61			1	1	1		1				
	08:00	40,47	33,82	6,65			1	1	1	1	1				
	09:00	44,29	37,99	6,30		1	1	1	1	1	1				
	10:00	45,63	38,74	6,89		1	1	1	1	1	1				
	11:00	47,40	41,47	5,93		1	1	1	1	1	1				3
	12:00	49,40	43,75	5,65		1	1	1	1	1	1				6
	13:00	50,76	45,26	5,50		1	1	1	1	1	1				8
	14:00	50,95	45,53	5,42		1	1	1	1	1	1				9
	15:00	50,31	43,98	6,33		1	1	1	1	1	1				7
	16:00	49,20	43,88	5,32		1	1	1	1	1	1				7
	17:00	49,12	43,23	5,88		1	1	1	1	1	1				6
	18:00	49,88	44,00	5,88		1	1	1	1	1	1				7
	19:00	48,76	43,24	5,52		1	1	1	1	1	1				6
	20:00	47,81	42,22	5,59		1	1	1	1	1	1				5
	21:00	46,24	40,15	6,09		1	1	1	1	1	1				2
	22:00	44,23	39,11	5,12		1	1	1	1	1	1				
	23:00	41,44	36,22	5,22			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης