

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
1/8/24 0:00	196,00	188,46	7,54	0,00	1		1	1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 1:00	188,00	181,43	6,57	0,00	1		1	1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 2:00	179,00	172,63	6,37	0,00	1		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 3:00	166,00	159,56	6,44	0,00	1		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 4:00	161,00	154,58	6,42	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 5:00	157,00	150,69	6,31	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 6:00	164,00	157,34	6,13	0,53	1		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 7:00	178,00	168,11	6,31	3,58	1		1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 8:00	194,00	178,91	6,62	8,47	1		1	1	1	1						10	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 9:00	209,00	189,64	6,57	12,79	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 10:00	223,00	200,56	6,59	15,85	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 11:00	227,00	202,29	6,86	17,85	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 12:00	229,00	202,91	7,15	18,94	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 13:00	233,00	206,39	7,39	19,22	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 14:00	235,00	208,42	7,67	18,91	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 15:00	227,00	201,29	7,98	17,73	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 16:00	224,00	200,24	8,33	15,43	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 17:00	229,00	208,24	8,58	12,18	1		1	1	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 18:00	237,00	221,18	8,53	7,29	1		1	1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 19:00	228,00	217,55	8,42	2,03	1		1	1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 20:00	224,00	215,44	8,55	0,01	1		1	1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 21:00	216,00	207,56	8,44	0,00	1		1	1	1	1			1		1	15	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 22:00	206,00	197,92	8,08	0,00	1		1	1	1	1			1			5	1	1	1	1	1	1	1
1/8/24 23:00	194,00	185,88	8,12	0,00	1		1	1	1	1			1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης